

Data Emissione 22/02/2013  
N° Interno 3.623/2013

**Spett.le**  
EURO GAMMA 2000 SRL  
VIA LOMBARDIA, 23  
37060 LUGAGNANO DI SONA (VR)

**RAPPORTO DI PROVA N° 3.737/2013**

<b>Campione</b>	MATERIALE PER CONTATTO CON ACQUA DEST. AL CONSUMO UMANO	<b>Pezatura</b>	-
<b>Confezione</b>	BUSTA PLASTICA	<b>Ritiro/Consegna da</b>	CLIENTE
<b>Prelevato da</b>	CLIENTE	<b>Conservazione</b>	Buona
<b>Campionamento</b>	a cura del Cliente	<b>Data Arrivo</b>	04/02/2013
<b>Data Prelievo</b>	Non pervenuta	<b>T. arrivo</b>	ND
<b>T. prelievo</b>	ND	<b>Data fine prove</b>	15/02/2013
<b>Data inizio prove</b>	13/02/2013		
<b>Riferimenti</b>	TRONCHETTO DA 3/4" - CARTUCCIA+TRONCHETTO - COD.ART. 0006009		

**RISULTATI DELLE PROVE**

Prova/Metodo di prova	U.M.	Valore	L.Legge	LI	LQ	LR	Data fine prova
<b>Analisi su Cartuccia</b>							
MIGRAZIONE GLOBALE (Acqua distillata) DM n°174 06/04/2004 GU n°166 17/07/2004 All IIIc	mg/Kg	< 1,0	60		1,0		15/02/2013
CONDIZIONI DI CONTATTO							
Tempo	h	24					
Temperatura	°C	40					
<b>Analisi su "Tronchetto"</b>							
MIGRAZIONE GLOBALE (Acqua distillata) DM n°174 06/04/2004 GU n°166 17/07/2004 All IIIc	mg/Kg	< 1,0	50		1,0		15/02/2013
CONDIZIONI DI CONTATTO							
Tempo	h	24					
Temperatura	°C	40					

- segue Allegato al RAPPORTO DI PROVA N° 3.737/2013

Note: -

Legenda: ND: non determinato/misurato, MI: metodo interno, U.M.: unità di misura, U: incertezza di misura, L.Legge: limite di legge, LI: limite interno (non previsto dalla normativa vigente, stabilito dal Laboratorio e/o dal Cliente, valore guida e/o bibliografico, limite da scheda tecnica del prodotto - pareri ed interpretazioni non oggetto di accreditamento ACCREDIA), LQ: limite di quantificazione, LR: limite di rivelabilità, NR: non rilevato (inferiore al limite di rivelabilità); LMR: limite massimo di residuo

Riferimenti normativi: MIGRAZIONE GLOBALE (Acqua distillata) DM 21/03/73 s.m.i., MIGRAZIONE GLOBALE (Acqua distillata) DM n°174/2004 - L. Legge riferito a Materie plastiche (All III)

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio.

**Dott.ssa ELISA BISSACCO Responsabile Chimico**  
Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 dell'Albo  
Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

**Dott. MARCELLO FERIOLI**  
Direttore Laboratorio

**Pareri ed interpretazioni** - non oggetto di accreditamento ACCREDIA

**COMMENTO - GIUDIZIO DI CONFORMITÀ:**

Il campione è stato sottoposto a prova di Migrazione Globale secondo DM 174/2004 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Dai risultati analitici ottenuti il campione risulta conforme ai limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente.

**Dott.ssa ELISA BISSACCO Responsabile Chimico**  
Ordine Interprov. Chimici del Veneto n. 741 dell'Albo  
Firma digitale autorizzata dall'Ordine dei Chimici

**Dott. MARCELLO FERIOLI**  
Direttore Laboratorio